



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2013010307590889

委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

产品名称和系列、规格、型号

剩余电流动作断路器

DZ47LG-63, DZ47LG-63H Ue: AC230V; In: 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 60A, 63A (DZ47LG-63); In: 50A, 60A, 63A (DZ47LG-63H); C型特性; I Δ n: 30mA/AC型; I Δ m: 630A; 漏电脱扣器类型: 电子式; DZ47LG-63: Ics=Icn: 6000A (C6-C40), 4500A (C50-C63); DZ47LG-63H: Ics=Icn: 6000A (C50-C63); 1P+N (带一个保护极, N极常通, DZ47LG-63), 2P (带两个保护极, DZ47LG-63/DZ47LG-63H)

产品标准和技术要求

GB 16917.1-2003, GB 16917.22-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-01C-012: 2007的要求, 特发此证。

发证日期: 2014年07月25日 有效期至: 2018年01月09日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2013年01月09日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任: _____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 0976397