



产品认证证书

证书编号: CQC11002057386

申请人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

制造商名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司 (V014025)
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

产品名称和系列、规格、型号

继电器(脉冲继电器)

NJMC1-16 系列(型号均以NJMC1-16命名,以线圈额定电压区别) 触点负载:16A 250VAC 线圈:12VAC, 24VAC, 48VAC, 130VAC, 220VAC, 230VAC, 240VAC, 380VAC 电气寿命:100000 周期 机械寿命:200000周期 环境温度: -30℃~60℃ RT I

产品标准和技术要求

GB/T21711.1-2008

认证模式

产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合CQC11-462155-2010认证规则的要求,特发此证。

发证日期: 2013年10月31日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书,证书首次颁发日期: 2011年04月19日

主任: 



中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>

C 0049206



产品认证证书

证书编号: CQC11002057383

申请人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

制造商名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司 (V014025)
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

产品名称和系列、规格、型号

继电器(脉冲继电器)

NJMC1-16 系列(型号均以NJMC1-16命名,以线圈额定电压区别) 触点负载:16A 250VAC 线圈:
6VDC, 12VDC, 24VDC, 48VDC, 110VDC, 127VDC, 220VDC 电气寿命:100000 周期 机械寿命:200000周期 环境温度: -
30℃-60℃ RT I

产品标准和技术要求

GB/T21711.1-2008

认证模式

产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合CQC11-462155-2010认证规则的要求,特发此证。

发证日期: 2013年10月31日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书,证书首次颁发日期: 2011年04月19日

主任: _____



中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>

C 0049208



产品认证证书

证书编号: CQC11002057385

申请人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

制造商名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司 (V014025)
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

产品名称和系列、规格、型号

继电器(脉冲继电器)

NJMC1-32 系列(型号均以NJMC1-32命名,以线圈额定电压区别) 触点负载:32A 250VAC 线圈:12VAC, 24VAC, 48VAC, 130VAC, 220VAC, 230VAC, 240VAC, 380VAC 电气寿命:100000 周期 机械寿命:200000周期 环境温度: -30℃-60℃ RT I

产品标准和技术要求

GB/T21711.1-2008

认证模式

产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合CQC11-462155-2010认证规则的要求,特发此证。

发证日期: 2013年10月31日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书,证书首次颁发日期: 2011年04月19日

主任: _____



中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>

C 0050096



产品认证证书

证书编号: CQC11002057384

申请人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

制造商名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司 (V014025)
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

产品名称和系列、规格、型号

继电器(脉冲继电器)

NJMC1-32 系列(型号均以NJMC1-32命名,以线圈额定电压区别)触点负载:32A 250VAC 线圈:
6VDC, 12VDC, 24VDC, 48VDC, 110VDC, 127VDC, 220VDC 电气寿命:100000 周期 机械寿命:200000周期 环境温度: -
30℃-60℃ RT I

产品标准和技术要求

GB/T21711.1-2008

认证模式

产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合CQC11-462155-2010认证规则的要求,特发此证。

发证日期: 2013年10月31日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书,证书首次颁发日期: 2011年04月19日

主任: _____



中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>

C 0049207