



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2009010305371731

## 委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 生产企业名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省温州经济开发区滨海二道1318号

## 产品名称和系列、规格、型号

自动转换开关电器

NZ7-630 极数:3P, 4P;额定工作电流:400A, 500A, 630A;额定工作电压:AC400V;额定短路接通能力:S:105kA;H:143kA, R:220kA;额定短路分断能力:S:50kA;H:65kA;R:100kA;ATSE型式:CB级;使用类别:AC-33B

## 产品标准和技术要求

GB/T 14048.11-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则  
CNCA-C03-02:2014的要求,特发此证。

发证日期: 2015年06月09日

有效期至: 2019年10月29日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书,证书首次颁发日期: 2009年10月29日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 1142656



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2009010305371732

## 委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 生产企业名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省温州经济开发区滨海二道1318号

## 产品名称和系列、规格、型号

自动转换开关电器

NZ7-400 极数:3P, 4P; 额定工作电流:225A, 250A, 315A, 350A, 400A; 额定工作电压:AC400V; 额定短路接通能力:S:105kA;H:143kA;R:220kA; 额定短路分断能力:S:50kA;H:65kA;R:100kA; ATSE型式:CB级; 使用类别:AC-33B

## 产品标准和技术要求

GB/T 14048.11-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则  
CNCA-C03-02:2014的要求, 特发此证。

发证日期: 2015年06月09日

有效期至: 2019年10月29日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2009年10月29日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 1142636



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2009010305378093

## 委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 生产企业名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省温州经济开发区滨海二道1318号

## 产品名称和系列、规格、型号

自动转换开关电器

NZ7-225; 额定工作电流: 100A, 125A, 160A, 180A, 200A, 225A; 额定工作电压: AC400V; 额定短路接通能力: S: 73.5kA, H: 105kA, R: 187kA; 额定短路分断能力: S: 35kA, H: 50kA, R: 85kA; ATSE型式: CB级; 使用类别: AC-33B; 极数: 3P, 4P

## 产品标准和技术要求

GB/T 14048.11-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则  
CNCA-C03-02: 2014的要求, 特发此证。

发证日期: 2015年06月09日

有效期至: 2019年12月16日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2009年12月07日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 1142637



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2009010305378094

## 委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 生产企业名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省温州经济开发区滨海二道1318号

## 产品名称和系列、规格、型号

自动转换开关电器

NZ7-100 额定工作电流:16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A; 额定工作电压:  
AC400V; 额定短路接通能力:S:73.5kA; H:105kA, R:187kA; 额定短路分断能  
力:S:35kA, H:50kA, R:85kA; ATSE型式:CB级; 使用类别:AC-33B; 极数:3P, 4P

## 产品标准和技术要求

GB/T 14048.11-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则  
CNCA-C03-02:2014的要求, 特发此证。

发证日期: 2015年06月09日

有效期至: 2019年12月16日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2009年12月07日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 1142638



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2009010305378095

## 委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 生产企业名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省温州经济开发区滨海二道1318号

## 产品名称和系列、规格、型号

自动转换开关电器

NZ7-63额定工作电流:6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A; 额定工作电压:AC400V;  
额定短路接通能力:S:52.5kA(3P);H:105kA(3P, 4P); 额定短路分断能力:S:25kA  
(3P), H:50kA(3P, 4P); ATSE型式:CB级; 使用类别:AC-33B; 极数:3P, 4P

## 产品标准和技术要求

GB/T 14048.11-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则  
CNCA-C03-02:2014的要求, 特发此证。

发证日期: 2015年06月09日

有效期至: 2019年12月16日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2009年12月07日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 1142311



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2010010305442290

## 委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 生产企业名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省温州经济开发区滨海二道1318号

## 产品名称和系列、规格、型号

自动转换开关电器

NZ7-800 Ue:AC400V; Ie:500A, 600A, 630A, 700A, 800A; AC-33B; Icm(峰值):S:105kA, H:165kA, R:220kA; Icn:S:50kA, H:75kA, R:100kA; 电器级别:CB级; 3P, 4P; 型号详见附件

## 产品标准和技术要求

GB/T 14048.11-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则  
CNCA-C03-02:2014的要求, 特发此证。

发证日期: 2015年06月09日

有效期至: 2015年11月09日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2010年11月09日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 1142655



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2011010305481753

## 委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 生产企业名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省温州经济开发区滨海二道1318号

## 产品名称和系列、规格、型号

自动转换开关电器

NZ7B-63S/3, NZ7B-63S/4, NZ7B-63H/3, NZ7B-63H/4  
Ue: AC400V; Ie: 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A; AC-33iB; Icm(峰值): S型: 9kA, H  
型: 17kA; Icn: S型: 6kA, H型: 10kA; 电器级别: CB级; 3P, 4P

## 产品标准和技术要求

GB/T 14048.11-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则  
CNCA-C03-02: 2014的要求, 特发此证。

发证日期: 2015年06月09日

有效期至: 2016年06月21日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2011年06月21日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 1142312